



# Maestro 60 RCH

G20/G25/G25.3 (Aardgas)



Nederlands



Bewaar dit document zorgvuldig



## Inhoudsopgave

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1. Stappenplan van de installatie                   | 4  |
| 2. Inleiding                                        | 5  |
| 3. CE-verklaring                                    | 5  |
| 4. Technische gegevens                              | 6  |
| 5. VEILIGHEID                                       | 7  |
| 5.1 Algemeen                                        | 7  |
| 5.2 Voorschriften                                   | 7  |
| 5.3 Veiligheidsinstructies                          | 7  |
| 6. Voorbereiding                                    | 8  |
| 6.1 Uitpakken                                       | 8  |
| 6.2 Gassoort                                        | 8  |
| 6.2.1 Ombouwen gassoort                             | 8  |
| 6.3 Gasaansluiting                                  | 8  |
| 6.3.1 Gasslang voor gasstopcontact                  | 9  |
| 6.4 Elektrische aansluiting                         | 9  |
| 6.5 Componenten toestelregeling                     | 10 |
| 7 Installatie                                       | 11 |
| 7.1 Plaatsen toestel                                | 11 |
| 7.2 Extra inbouwmogelijkheden van het inbouwframe   | 12 |
| 7.3 Concentrisch systeem                            | 13 |
| 7.3.1 Algemeen                                      | 13 |
| 7.3.2 Dakdoorvoer (C31)                             | 15 |
| 7.3.3 Geveldoorvoer (C11)                           | 18 |
| 7.3.4 Aansluiting bestaand schoorsteenkanaal (C91)  | 21 |
| 7.4 Plaatsen boezem                                 | 21 |
| 7.5 Plaatsen bedieningsluik                         | 24 |
| 8 Toestel                                           | 26 |
| 8.1 Ruit                                            | 26 |
| 8.1.1 Openen ruit                                   | 26 |
| 8.1.2 Sluiten ruit                                  | 27 |
| 8.1.3 Ruit uitnemen                                 | 28 |
| 8.1.4 Ruit terug plaatsen                           | 29 |
| 8.2 Afstellen toestel                               | 30 |
| 8.2.1 Restrictieschuif                              | 30 |
| 8.2.2 Luchtinlaatgeleider                           | 31 |
| 8.3 Houtset                                         | 32 |
| 8.3.1 Plaatsen houtset                              | 32 |
| 9. Aansturing/bediening                             | 39 |
| 9.1 Principe ontsteekcyclus                         | 40 |
| 9.2 Aansluiting schakelcontact                      | 40 |
| 9.3 Aansluiting extra voeding (max. 80W, 230VAC)    | 41 |
| 9.4 Afstandsbedieningen                             | 41 |
| 9.4.1 Zwarte afstandsbediening voor de gebruiker    | 41 |
| 9.4.2 Oranje afstandsbediening voor de installateur | 41 |

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 9.5 Alternatieve bediening                                                                      | 41 |
| 9.5.1 Bedraad                                                                                   | 42 |
| 9.5.2 Draadloos                                                                                 | 43 |
| 9.5.2.1 Verbinding via 'modbus'-protocol                                                        | 43 |
| 9.5.2.2 Aansturing via applicatie                                                               | 43 |
| 10. Eindcontrole                                                                                | 44 |
| 10.1 Gasdichtheid                                                                               | 44 |
| 10.2 Gasdruk/voordruk                                                                           | 44 |
| 10.3 Ontsteking hoofdbrander                                                                    | 44 |
| 10.3.1 Eerste keer ontsteken van het toestel na installatie of na werkzaamheden aan het toestel | 44 |
| 10.3.2 Procedure ontsteking hoofdbrander                                                        | 45 |
| 10.4 Vlambeeld                                                                                  | 45 |
| 11. Oplevering                                                                                  | 46 |
| 12. Onderhoud                                                                                   | 47 |
| 12.1 Onderdelen                                                                                 | 47 |
| Bijlage 1: Storingen                                                                            | 48 |

## 1. Stappenplan van de installatie

Hieronder staan de belangrijkste stappen van de installatie beschreven.

Voer deze stappen uit en vink deze af als deze goed zijn uitgevoerd.



Lees de installatiehandleiding volledig, voordat het toestel wordt geïnstalleerd.

|                                                                                                                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Controleer of het juiste type toestel geleverd is (zie Tabel 4-1).                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Controleer de juiste gassoort en gasdruk op de locatie waar het toestel geplaatst wordt.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Controleer de aanwezigheid van de meegeleverde onderdelen (zie Tabel 6-1).                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Controleer het toestel op beschadigingen.                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Zorg ervoor dat de totale installatie aan de geldende nationale, lokale en bouwkundige voorschriften voldoet.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Zorg ervoor dat er sprake is van een altijd bereikbare gaskraan die voldoet aan de wettelijke voorschriften.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Zorg ervoor dat de plaatsing voldoet aan de geldende eisen inzake brandveiligheid.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Zorg ervoor dat de configuratie van het concentrisch systeem met dak- of geveldoorvoer conform de gestelde eisen is (zie paragraaf 7.3).                                    | <input type="checkbox"/> |
| Zorg ervoor dat de boezem aan de eisen van brandveiligheid voldoet. (zie paragraaf 7.4).                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Zorg dat de boezem aan de minimum afmetingen voldoet (zie paragraaf 7.4).                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Zorg ervoor dat de ventilatie van de boezem voldoet (zie paragraaf 7.4).                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Zorg ervoor dat het bedieningsluik met gasregelblok correct geplaatst wordt (zie paragraaf 7.5).                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Zorg ervoor dat de restrictieschuif en luchtinlaatgeleiders correct afgesteld zijn (zie paragraaf 8.2).                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Zorg voor een correct geplaatste houtset, kiezelset of gebroken glasset met toebehoren (zie paragraaf 8.3).                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Zorg ervoor dat de afstandsbediening gebruiksklaar wordt gemaakt (zie paragraaf 9.4).                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Controleer alle gasaansluitingen op gasdichtheid (zie paragraaf 10.1).                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Zorg dat het toestel de eerste keer zonder ruit ontstoken wordt (zie paragraaf 10.3.1).                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Zorg voor een gereinigde ruit volgens voorschrift voordat de sfeerhaard de eerste keer met ruit ontstoken wordt (zie hoofdstuk 12).                                         | <input type="checkbox"/> |
| Controleer het toestel met geïnstalleerde ruit op het juist ontsteken en op de juiste vlamoverloop van de hoofdbrander(s) bij eerste keer ontsteken (zie paragraaf 10.3.2). | <input type="checkbox"/> |
| Maak de gebruiker bekend met het toestel (zie hoofdstuk 11).                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |

Het toestel is nu (na de voorgaande stappen) klaar voor gebruik en de consument is bekend met de mogelijkheden hoe het toestel gebruikt dient te worden.



## 2. Inleiding

Als fabrikant van gasverwarmingstoestellen ontwikkelt en produceert DRU producten volgens de hoogst mogelijke kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen. Dit toestel heeft een CE-label; het voldoet daarmee aan de essentiële eisen van de Europese Gastoestellenrichtlijn. Bij het toestel worden een installatiehandleiding en een gebruikershandleiding geleverd. Installatie en onderhoud van het toestel dienen door een professioneel gecertificeerd vakman te worden uitgevoerd, die over bewezen kennis en aantoonbare bekwaamheid beschikt.

Een professionele vakman houdt rekening met alle technische aspecten zoals warmteafgifte, gasaansluiting, elektriciteit en met verbrandingsgasafvoer vereisten. Aan de hand van de informatie in deze installatiehandleiding kan het toestel zo geïnstalleerd worden, dat het goed en veilig functioneert. Daar waar het installatievoorschrift niet duidelijk is, dient de nationale/lokale regelgeving te worden gevolgd.

Deze handleiding schenkt aandacht aan de installatie van het toestel en de daarbij geldende voorschriften. Daarnaast worden de technische gegevens van het toestel weergegeven en wordt informatie verstrekt over het onderhoud, eventueel optredende storingen en de mogelijke oorzaak hiervan.

Lees en gebruik deze installatiehandleiding volledig en zorgvuldig, voordat het toestel wordt geïnstalleerd. Bij toepassing van het DRU Powervent-systeem\* of het DRU CM-systeem\* dient ook de daarbij behorende installatiehandleiding volledig en zorgvuldig te worden gelezen, voordat met de installatie wordt begonnen.

In de handleidingen worden de volgende markeringen gebruikt om belangrijke informatie aan te geven:



Uit te voeren acties



Suggesties en adviezen



Deze instructies zijn noodzakelijk ter voorkoming van mogelijke problemen bij installatie en/of gebruik.



Deze instructies zijn noodzakelijk ter voorkoming van brand, persoonlijk letsel of andere ernstige schades.

Na oplevering dienen de handleidingen aan de gebruiker te worden overhandigd.

## 3. CE-verklaring

DRU verklaard dat door bedrijfsinterne maatregelen is gewaarborgd dat door DRU geproduceerde toestellen aan de essentiële eisen en richtlijnen van de verordening betreffende gasverbrandingstoestellen en de daarbij toegepaste normen voldoen. Deze verklaring verliest haar geldigheid als zonder schriftelijke toestemming van DRU wijzigingen aan het toestel worden aangebracht, tevens dienen de aanwijzingen in de handleidingen te allen tijde worden opgevolgd. Een kopie van het CE-keuringscertificaat is te downloaden via [www.druservice.com](http://www.druservice.com).

|                                     |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product:                            | Gas sfeerverwarmingstoestel                                                                                                                                               |
| Type:                               | Maestro 60 RCH                                                                                                                                                            |
| Product identificatie nummer:       | 0063CU3479                                                                                                                                                                |
| Conformiteitsbeoordelingsinstantie: | Kiwa Netherlands B.V. (0063)<br>Wilmsdorf 50<br>Postbus 137<br>7300 AC, Apeldoorn                                                                                         |
| EG-verordening:                     | 2016/426/EU                                                                                                                                                               |
| EG-richtlijnen:                     | 2014/35/EU, 2014/30/EU                                                                                                                                                    |
| Normen:                             | EN 613:2000, EN 613:2000/A1:2003, EN 613:2000/PrA2:2002<br>EN 60335-1:2012, EN 60335-2-102:2016, EN 55014-1:2007<br>EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 |

DRU Verwarming B.V.  
Postbus 1021, NL-6920 BA Duiven  
Ratio 8, NL-6921 RW Duiven  
[www.drufire.com](http://www.drufire.com)

Duiven, 29-08-2019

R.P. Zantinge, Managing director

## 4. Technische gegevens

Controleer de technische gegevens aan de hand van onderstaande tabel.

| Tabel 4-1: Technische gegevens                                                     |                                                                                                                                            |                     |                     |  |  |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|-------------------------------|
| Typeaanduiding(en)                                                                 | Maestro 60 RCH                                                                                                                             |                     |                     |  |  |                               |
| Soort toestel                                                                      | Inbouw                                                                                                                                     |                     |                     |  |  |                               |
| Verbranding                                                                        | Gesloten verbranding                                                                                                                       |                     |                     |  |  |                               |
| Type                                                                               | C11, C31, C91, C12, C32*****                                                                                                               |                     |                     |  |  |                               |
| Categorie                                                                          | I <sub>2E+</sub> , I <sub>2E++</sub> , I <sub>2EK+</sub> , I <sub>2ELL+</sub> , I <sub>2H+</sub> , I <sub>2H3++</sub> , I <sub>2E+3+</sub> |                     |                     |  |  |                               |
| Toestelaansluiting concentrisch systeem                                            | 200/130                                                                                                                                    |                     |                     |  |  |                               |
| Toepasbare concentrische systemen                                                  | DRU LAS ES-I 200/130, DRU LAS ES-E 200/150/100, DRU LAS AG-I 150/100, DRU LAS ES-I 150/100, DRU PV-I 100/60                                |                     |                     |  |  |                               |
| Uitvoering vlambeveiliging                                                         | Gescheiden ontsteek-/ionisatiepennen                                                                                                       |                     |                     |  |  |                               |
| Drukvereffeningsvoorziening                                                        | Ja                                                                                                                                         |                     |                     |  |  |                               |
| Max. temp. buitenbuis concentrisch systeem                                         | 150°C                                                                                                                                      |                     |                     |  |  |                               |
| Stralingsbereik veilige afstand (voor/zij)                                         | 700 mm / 500 mm                                                                                                                            |                     |                     |  |  |                               |
| Ventilatieopening boezem                                                           | V-in: 80 cm <sup>2</sup> (LED; 2x 80 cm <sup>2</sup> ) / V-out: 200 cm <sup>2</sup>                                                        |                     |                     |  |  |                               |
| Gassoort                                                                           | Symbool                                                                                                                                    | G25/G25.3*          | G20                 |  |  | Eenheid                       |
| Indirecte verwarmingsfunctionaliteit                                               |                                                                                                                                            | Nee                 | Nee                 |  |  |                               |
| Directe warmteafgifte                                                              |                                                                                                                                            | 6,8                 | 7,2                 |  |  | kW                            |
| Indirecte warmteafgifte                                                            |                                                                                                                                            | -                   | -                   |  |  | kW                            |
| Uitstoot bij ruimteverwarming NOx                                                  |                                                                                                                                            | 96,8                | 105,6               |  |  | mg/kWh <sub>input</sub> (GCV) |
| Warmteafgifte                                                                      |                                                                                                                                            |                     |                     |  |  |                               |
| Nominale warmteafgifte                                                             | P <sub>nom</sub>                                                                                                                           | 6,8                 | 7,2                 |  |  | kW                            |
| Minimale warmteafgifte (indicatief)                                                | P <sub>min</sub>                                                                                                                           | 1,6                 | 1,9                 |  |  | kW                            |
| Technische gegevens                                                                |                                                                                                                                            |                     |                     |  |  |                               |
| Nominale belasting (Hs)                                                            |                                                                                                                                            | 9,3                 | 9,8                 |  |  | kW                            |
| Nominale belasting (Hi)                                                            |                                                                                                                                            | 8,4                 | 8,8                 |  |  | kW                            |
| Gasverbruik volstand                                                               |                                                                                                                                            | 1001                | 931                 |  |  | L/h                           |
| Gasverbruik kleinstand                                                             |                                                                                                                                            | 269                 | 271                 |  |  | L/h                           |
| Branderdruk volstand                                                               |                                                                                                                                            | 16,7                | 13,5                |  |  | mbar                          |
| Branderdruk kleinstand                                                             |                                                                                                                                            | 11,6                | 11,5                |  |  | mbar                          |
| Branderspuitstuk                                                                   |                                                                                                                                            | Ø1,65, Ø1,40, Ø1,50 | Ø1,65, Ø1,40, Ø1,50 |  |  | mm                            |
| Kleinstelspuitstuk                                                                 |                                                                                                                                            | R****               | R****               |  |  | mm                            |
| Rendementsklasse (EN613)                                                           |                                                                                                                                            | 1                   | 1                   |  |  |                               |
| Nuttig rendement (NCV)**                                                           |                                                                                                                                            |                     |                     |  |  |                               |
| Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte                                        | η <sub>th, nom</sub>                                                                                                                       | 92,5                | 94,3                |  |  | %                             |
| Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte (indicatief)                           | η <sub>th, min</sub>                                                                                                                       | 91,0                | 91,3                |  |  | %                             |
| Aanvullend elektriciteitsverbruik                                                  |                                                                                                                                            |                     |                     |  |  |                               |
| Bij nominale warmteafgifte                                                         | e <sub>l, max</sub>                                                                                                                        | 0,0236              | 0,0236              |  |  | kW                            |
| Bij minimale warmteafgifte                                                         | e <sub>l, min</sub>                                                                                                                        | 0,0125              | 0,0125              |  |  | kW                            |
| In stand-bymodus                                                                   | e <sub>l, SB</sub>                                                                                                                         | 0,0026              | 0,0026              |  |  | kW                            |
| Vermogens eis voor de permanente waakvlam                                          |                                                                                                                                            |                     |                     |  |  |                               |
| Vermogens eis voor de permanente waakvlam (indien van toepassing)                  | P <sub>pilot</sub>                                                                                                                         | -                   | -                   |  |  | kW                            |
| Energie-efficiëntie                                                                |                                                                                                                                            |                     |                     |  |  |                               |
| Energie-efficiëntie-index                                                          | EEI                                                                                                                                        | 92                  | 94                  |  |  |                               |
| Energie-efficiëntieklasse                                                          |                                                                                                                                            | A                   | A                   |  |  |                               |
| Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur                                        |                                                                                                                                            |                     |                     |  |  |                               |
| Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur                        |                                                                                                                                            |                     |                     |  |  | Nee                           |
| Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur |                                                                                                                                            |                     |                     |  |  | Nee                           |
| Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat                   |                                                                                                                                            |                     |                     |  |  | Nee                           |
| Met elektronische sturing van de kamertemperatuur                                  |                                                                                                                                            |                     |                     |  |  | Ja                            |
| Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar          |                                                                                                                                            |                     |                     |  |  | Ja                            |
| Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar         |                                                                                                                                            |                     |                     |  |  | Ja                            |
| Andere sturingsopties                                                              |                                                                                                                                            |                     |                     |  |  |                               |
| Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie                         |                                                                                                                                            |                     |                     |  |  | Ja***                         |
| Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie                              |                                                                                                                                            |                     |                     |  |  | Ja***                         |
| Met de optie van afstandsbediening                                                 |                                                                                                                                            |                     |                     |  |  | Ja                            |

\* Dit toestel is geschikt voor G25.3 met de samenstelling volgens NTA 8837.

\*\* Systeem rendement.

\*\*\* Toe te passen met behulp van domotica.

\*\*\*\* Regelschroef.

\*\*\*\*\* Categorieën C12 en C32 alleen in combinatie met DRU PV-I 100/60 (PowerVent®)

## 5. VEILIGHEID

### 5.1 Algemeen

- ⚠ - Houd de algemeen geldende voorschriften en de voorzorgsmaatregelen/veiligheidsinstructies in deze handleiding in acht.
- Controleer eerst de juistheid van de technische uitvoering van het te installeren toestel (zie Tabel 4-1).
- Lees de handleiding zorgvuldig door voor een goede en veilige installatie van het toestel.
- Neem de voorschriften/instructies in acht zoals vermeld in deze handleiding.

### 5.2 Voorschriften

Installeer het toestel volgens de geldende nationale, lokale en bouwkundige (installatie)voorschriften.

### 5.3 Veiligheidsinstructies

Volg onderstaande voorzorgsmaatregelen/veiligheidsinstructies nauwkeurig op:

- ⚠ Installatie en onderhoud van het toestel mag uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend en vakbekwaam installateur op het gebied van gasverwarming en elektriciteit.
- ⚠ Breng geen wijzigingen aan het toestel aan.
- ⚠ Bij het installeren van een inbouwtoestel:
  - Gebruik onbrandbaar en hittebestendig materiaal voor de boezem inclusief de bovenkant van de boezem, het materiaal in de boezem en de achterwand waartegen het toestel wordt geplaatst. Zowel plaatmateriaal als steenachtige materialen zijn hiervoor mogelijk.
  - Neem afdoende maatregelen om te hoge temperaturen van een wand achter de boezem te voorkomen, inclusief de materialen en/of voorwerpen die zich achter de wand bevinden
  - Houd rekening met de minimaal vereiste inwendige afmetingen van de boezem.
  - Ventileer de boezem door middel van ventilatieopeningen (zie Tabel 4-1).
  - Gebruik hittebestendige elektrische aansluitingen.
  - Plaats hittebestendige elektrische aansluitingen vrij van het toestel en zo laag mogelijk in de boezem. Dit in verband met de temperatuurontwikkeling in de boezem.
- ⚠ Gebruik uitsluitend het door DRU geleverde verbrandingsgasafvoer-/verbrandingsluchttoevoersysteem (concentrisch systeem).
- ⚠ Bij installatie van een vrijstaand toestel: plaats het toestel op de minimaal aangegeven afstand vanaf de achterwand en zijwanden (zie Tabel 4-1).
- ⚠ Dek het toestel niet af en/of pak het niet in met een isolatiedeken of enig ander materiaal.
- ⚠ Houd brandbare objecten en/of materialen buiten het stralingsbereik van het toestel (zie Tabel 4-1).
- ⚠ Gebruik uitsluitend de bijbehorende set, zoals bijvoorbeeld de hout- of kiezelset en plaats deze exact volgens de beschrijving.
- ⚠ Laat de ruimte rondom de ionisatie- en de ontstekingspen vrij en plaats in geen enkel geval gloeimateriaal rondom deze pennen.
- ⚠ Zorg ervoor dat er geen vuil in de gasleidingen en aansluitingen zit.
- ⚠ Plaats een gaskraan conform de geldende voorschriften.
- ⚠ Controleer de complete installatie vóór ingebruikname op gasdichtheid.
- ⚠ Voorkom het blokkeren van het (de) drukvereffeningsluik(en) aan de bovenkant van het toestel (indien aanwezig) en controleer of deze goed aansluit(en) op het afdichtingsvlak voordat het toestel wordt ingebouwd.
- ⚠ Ontsteek het toestel niet voordat het volledig gastechnisch, afvoertechnisch en elektrotechnisch is geïnstalleerd.
- ⚠ Gebruik het toestel niet als een ruit gebroken en/of gescheurd is totdat de ruit is vervangen.
- ⚠ Het toestel is ontworpen voor sfeer- en verwarmingsdoeleinden. Dit houdt in dat alle zichtbare oppervlaktes, inclusief de ruit heter, dan 100 °C kunnen worden. Het is aan te bevelen altijd een afschermrooster voor het toestel te plaatsen als er kinderen, bejaarden of mindervaliden in dezelfde ruimte als het toestel aanwezig zijn. Indien regelmatig kwetsbare personen zonder toezicht in de ruimte aanwezig kunnen zijn, dient een vaste afscherming rondom het toestel te worden gemonteerd.

## 6. Voorbereiding

### 6.1 Uitpakken

Schenk aandacht aan de onderstaande punten bij het uitpakken:

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
- Neem alle meegeleverde onderdelen in, op en/of aan het toestel uit/weg.
- Controleer het toestel met toebehoren op (transport)schade.
- Neem indien nodig contact op met de leverancier.
- Installeer nooit een beschadigd toestel!
- Verwijder eventuele schroeven als het toestel daarmee aan de vlonder of pallet is vastgemaakt.
- ⚠ De ruit(en) zijn van een keramisch materiaal. Zeer kleine oneffenheden in de ruiten zijn niet te voorkomen en vallen binnen de gestelde kwaliteitsnormen.
- ⚠ Houd plastic zakken bij kinderen vandaan.

In Tabel 6-1 staat vermeld welke onderdelen na het uitpakken beschikbaar moeten zijn.

- Neem contact op met de leverancier als na het uitpakken blijkt, dat niet alle onderdelen meegeleverd zijn.
- Voer de verpakking af via de reguliere weg.

| Tabel 6-1: Meegeleverde onderdelen            |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Onderdeel                                     | Aantal |
| Installatiehandleiding                        | 1x     |
| Gebruikershandleiding                         | 1x     |
| Houtset (inclusief; chips, vermiculiet en as) | 1x     |
| LED gloeistenen (indien van toepassing)       | 1x     |
| Gloeimateriaal                                | 1x     |
| Restrictieschuif                              | 1x     |
| Luchtinlaatgeleider 2                         | 1x     |
| Afstandsbediening                             | 1x     |
| Netsnoer                                      | 1x     |
| Bedieningsluik                                | 1x     |
| Reserve parkers                               | nx     |
| Keilbout M8 (inclusief; moer en sluitring)    | 2x     |
| Knelkoppeling 15 mm x G3/8"                   | 1x     |
| Dopsleutel 8 mm                               | 1x     |

### 6.2 Gassoort

Op het typeplaatje staat vermeld voor welke gassoort, gasdruk en voor welk land dit toestel is bestemd.

Het typeplaatje bevindt zich op het toestel of kan vastzitten aan een ketting en dient dan aan de ketting bevestigd te blijven.

- ⚠ Controleer of het toestel geschikt is voor de gassoort en gasdruk ter plaatse.

#### 6.2.1 Ombouwen gassoort

Neem voor het ombouwen van dit toestel naar een andere gassoort contact op met de serviceafdeling van DRU en vraag naar de mogelijkheden. Het ombouwen dient verricht te worden door een erkend gasinstallateur.

### 6.3 Gasaansluiting

In de gasleiding dient een gaskraan geplaatst te worden conform de geldende voorschriften. De gasaansluiting op het gasregelblok bevindt zich naast de ontvanger (Afb. 6-2 (G<sub>in</sub>)).

- ⚠ - Zorg dat er geen vuil in de gasleidingen en aansluitingen zit.
- Aan de flexibele gasslang(en) mag niet gesoldeerd worden, omdat dit lekkage kan veroorzaken.

Voor de gasaansluiting gelden de volgende eisen:

- Dimensioneer de gasleiding zodanig dat geen drukverlies kan optreden.
- De gaskraan heeft een goedkeur (in de EU is dat het CE-merk).
- De gaskraan is altijd bereikbaar.

## 6.3.1 Gasslang voor gasstopcontact

In veel gevallen is een gasslang volgens EN14800 voor een gasstopcontact bij het toestel te bestellen. De gasslang is aan het toestel gemonteerd en is op lektheid getest. Deze gasslang is in verschillende lengtes leverbaar.

De volgende punten bij installatie van het gasstopcontact en het toestel (zie Afb. 6-1):

- Het gasstopcontact moet altijd bereikbaar zijn om de gastoevoer af te sluiten.
- Het gasstopcontact mag alleen verticaal worden geplaatst, zodat de gasslang aan de onderkant wordt aangesloten.
- Het gasstopcontact mag in een zone (zie Afb. 6-1, blauw gearceerde gebied). Links en rechts van het toestel tot een hoogte van 30 cm boven onderkant toestel (de onderkant is het uiteinde van de verstelbare voetenhouder, zonder voeten). Onder het toestel in het gebied tussen de pootjes.
- Het gasstopcontact en de gasslang mogen niet achter het toestel worden geplaatst.
- De gasslang mag niet boven onderkant toestel komen (de onderkant is het uiteinde van de voet zonder de stelvoeten).
- De minimale buigingsradius van de slang is 40 mm.
- De slang moet zo laag mogelijk geplaatst worden, moet een minimale afstand tot het toestel hebben van 20 mm, en indien mogelijk, niet onder de brander worden geplaatst.
- De ingang van het gasregelblok, waarin de slang is gemonteerd wijst naar het toestel toe. Door de buigradius wordt de boezembreedte aan de kant van het bedieningsluik groter. De minimale diepte van het bedieningsluik is 270 mm.


## 6.4 Elektrische aansluiting

Zorg bij een elektrische aansluiting van 230 Volt voor een goede aarde. Plaats deze elektrische aansluiting vrij van het toestel en houd rekening met de temperaturen. In geval van een inbouwtoestel plaatst de aansluiting zo laag mogelijk in de boezem, dit in verband met de temperatuurontwikkeling.

Zorg ervoor dat de elektrische aansluiting altijd bereikbaar is.


⚠ Zorg dat het toestel na installatie eenvoudig spanningsvrij te maken is: door het loskoppelen van de stekker of met behulp van een, door een erkende installateur en volgens reguliere voorschriften geplaatste, 2-polige schakelaar.

- ⚠ - Bescherm het gasregelblok en de elektrische componenten, hierna te noemen het gasregelblok, tegen bouwstof en bouwvocht!
- Volg bij toestellen, die zijn uitgevoerd met het CM-systeem, de instructies in de meegeleverde handleiding voor het aansluiten van de ontvanger en het bedieningspaneel.



## 6.5 Componenten toestelregeling

In deze paragraaf worden de componenten vermeld, waarmee het toestel geregeld wordt (zie Afb. 6-2).



Legenda:

A = Gasregelblok; regelt het gas naar de branders

B = Ontvanger; communiceert met de zender

C = Processor (ESYS); stuurt het gasregelblok aan

D = Verdeelblok; aansluiting van de branders

E = Klep 2e brander; opent en sluit de gastoevoer naar de 2e brander (indien van toepassing)

P1 = Drukmeetnippel 1; voordruk

P2 = Drukmeetnippel 2; branderdruk


G (IN) = Gasaansluiting; aansluiting van het gasregelblok op het gasnet

## 7 Installatie

### 7.1 Plaatsen toestel

In aparte sub-paragrafen worden verschillende manieren voor het plaatsen van het toestel beschreven. Op al deze sub-paragrafen is onderstaande algemene beschrijving voor het plaatsen van het toestel van toepassing:

- Plaats het toestel waar deze geïnstalleerd gaat worden en houd rekening met het onderstaande:
- ⚠ - De inbouwmaten van het toestel (zie Afb. 7-1).
- De minimale boezemafmetingen (zie paragraaf 7.4).
- De lengte van de kabels en leidingen (zie paragraaf 7.4).
- Plaats het toestel voor een hittebestendige en onbrandbare wand. De muurbeugels op een inbouwtoestel zorgen ervoor, dat de minimale afstand tot de wand behouden blijft (zie Afb. 7-1 (A)).
- Neem afdoende maatregelen om te hoge temperaturen van een eventuele wand achter de boezem te voorkomen, inclusief de materialen en/of voorwerpen die zich achter de wand bevinden.
- Zorg dat er zich in het stralingsbereik (zie Tabel 4-1 en Afb. 7-3) van het vuur geen brandbare objecten of materialen bevinden.
- Plaats het concentrische systeem zo dat nooit een brandgevaarlijke situatie kan ontstaan (zie paragraaf 7.12).
- Dek het toestel niet af en/of pak het niet in met een isolatiedeken of enig ander materiaal.
- Zorg voor een stabiele opstelling van het te installeren toestel. Zet de eventuele verlengpoten vast met de parkers.
- Stel de hoogte van het toestel in met behulp van de stelvoeten en zet het toestel waterpas.
- Bevestig het toestel aan de wand d.m.v. muurbeugels (zie Afb. 7-1 (A)).
- Maak de beugel met het gasregelblok los van het toestel door de parkers los te schroeven en schroef de parkers terug in het toestel.
- Leg de beugel met het gasregelblok, samen met de bedrading van de ontstekings-/ionisatiekabel(s), de flexibele gasslang(en) en de typeplaat met ketting in de richting van het bedieningsluik (zie paragraaf 7.5).
- ⚠ - Leg de kabels van de ionisatie- en de ontstekingspennen niet langs metalen delen, bedrading en andere componenten.
- Het typeplaatje dient bevestigd te blijven aan het toestel met de ketting.



7-1

## 7.2 Extra inbouwmogelijkheden van het inbouwframe

Het inbouwframe van dit toestel is aan te passen van de "4S-uitvoering" naar de "3S-uitvoering" (zie Afb. 7-2). Met de 3S-uitvoering is het mogelijk de onderkant van de ruit aan te laten sluiten op de vloer of een plateau.


⚠ Bij gebruik van het 3S inbouwframe moet het plateau of de vloer voor en naast met toestel van onbrandbaar materiaal moet worden uitgevoerd (zie paragraaf 7.4).

⚠ Er kan geen verdere informatie worden verstrekt over, dan wel verantwoording worden genomen voor de wijze waarop vloerbedekking of andere materialen worden beïnvloed door het gebruik van dit toestel (bijv. het 'werken' van een houten vloer). Dit ondanks het aanhouden van de minimaal vereiste afstanden tot brandbare vloerbedekking of andere materialen.

Wanneer gekozen wordt voor de 3S-uitvoering, dient de onderste strip van het inbouwframe verwijderd te worden voordat dit toestel wordt ingebouwd.

Ga als volgt te werk:

- Schroef de inbusboutjes uit met een inbussleutel (1).
- Houd de strip vast en schroef de parker uit.
- Neem de strip weg (2).





## 7.3 Concentrisch systeem

### 7.3.1 Algemeen

Het toestel wordt aangesloten op een door DRU geleverd verbrandingsgasafvoer-verbrandingslucht-toevoersysteem, hierna te noemen het concentrisch systeem. DRU heeft verschillende concentrische systemen in het assortiment. Bij een concentrisch systeem dient de binnenbuis voor de verbrandingsgasafvoer. De verbrandingslucht wordt toegevoerd door de buitenbuis. Deze heeft daardoor altijd een relatief lage temperatuur. Zie voor de maximum temperatuur van de buitenbuis de technische gegevens in tabel 4-1. Het concentrisch systeem is samen met het toestel gekeurd. Andere concentrische systemen zijn niet toegelaten.

Zie onderstaande tabel voor de verschillende concentrische systemen van DRU en de toepassing:

| Tabel 7-1: Concentrische systemen en de toepassing |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systeem                                            | Toegelaten voor dit toestel. | Opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DRU LAS AG-I 150/100                               | Ja                           | Alu-galva buizen voor inpandig gebruik*.<br>Diameter Ø150/100 mm.<br>Kan niet worden gecombineerd met de RVS-systemen.                                                                                                                                                                                                               |
| DRU LAS ES-I 150/100                               | Ja                           | RVS-buizen voor inpandig gebruik*.<br>Diameter Ø150/100 mm.<br>Met behulp van een RVS verloopstuk kan verder gebouwd worden met het geïsoleerde LAS ES-E 200/150/100 systeem.                                                                                                                                                        |
| DRU LAS ES-I 200/130                               | Ja                           | RVS-buizen voor inpandig gebruik*.<br>Diameter Ø 200/130.<br>Met behulp van een RVS verloopstuk kan, indien toegestaan, verder gebouwd worden met LAS-ES-I 150/100.                                                                                                                                                                  |
| DRU LAS ES-E 200/150/100                           | Ja                           | Geïsoleerde RVS-buizen.<br>Afvoerdiameter Ø150/100.<br>Uitwendige diameter Ø 200 mm.<br>Bestemd voor uitpandig gebruik of inpandig gebruik voor plaatsing in bijv. houtskeletbouw, doorvoeren met afstand 0 mm langs brandbaar materiaal e.d. Het is niet mogelijk om met een RVS verloopstuk verder te bouwen met LAS ES-I 150/100. |
| DRU PV-I 100/60                                    | Ja                           | Optioneel afvoersysteem met ventilator voor het afvoeren tot ca. 60 meter lengte.                                                                                                                                                                                                                                                    |

\* Met uitzondering van de daarvoor bestemde delen, zoals dak- of geveldoorvoeren.

De diameter van het concentrisch systeem toestelaansluiting staat in Tabel 4-1. Met natuurlijke trek worden de verbrandingsgassen naar buiten afgevoerd, dit kan zowel met een geveldoorvoer (C11) als met een dakdoorvoer (C31) worden gemaakt. Eventueel kan gebruik gemaakt worden van een bestaand schoorsteenkanaal (C91, zie paragraaf 7.3.5). Daarnaast is het in veel gevallen mogelijk de verbrandingsgassen af te voeren met een kleinere diameter (DRU PV-I 100/60) in combinatie met PowerVent® (C12, C32).

- Gebruik uitsluitend het door DRU geleverde concentrische systeem. Dit systeem is samen met het toestel gekeurd. DRU kan de goede en veilige werking van andere systemen niet garanderen en accepteert hiervoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
- Gebruik een aansluitset voor het aansluiten op een schoorsteenkanaal; deze is leverbaar door DRU.
- Houd bij doorvoeringen de informatie in Tabel 7-2 aan.

Tabel 7-2: Doorvoeringen

| Systeem                                                                                                                                       | Gatdiameter en wijze van uitvoeren |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               | Brandbaar materiaal                |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Onbrandbaar materiaal |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                               | Ø (mm)                             | Opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                               | Ø (mm)                | Opmerking                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DRU LAS AG-1 150/100<br>DRU LAS ES-I 150/100<br>DRU LAS ES-I 200/130<br>DRU PV-I 100/60<br>(zie ook:<br>installatiehandleiding<br>PowerVent®) | ≥250<br>≥300<br>≥200               | Het doorvoergat mag afgedekt worden met een rozet van onbrandbaar materiaal, deze moet geventileerd worden.<br>Een ventilatieopening rondom de buis van 2 mm breed volstaat. De ruimte tussen buis en brandbaar materiaal mag niet opgevuld worden met isolatiemateriaal. | ≥154<br>≥204<br>≥104  | Doorvoergat rondom 2mm groter maken dan de diameter van het concentrisch systeem om "tikken" en dergelijken te voorkomen. Het doorvoergat hoeft niet geventileerd te worden.                                                                                                              |
| DRU LAS ES-E 200/150/100                                                                                                                      | ≥204                               | De afstand tot brandbaar materiaal mag 0 mm zijn.<br>Het doorvoergat hoeft niet geventileerd te worden.<br>Als een klemband in een doorvoergat wordt geplaatst, moet een gatdiameter van Ø230 mm aangehouden worden.                                                      | ≥204                  | Doorvoergat rondom 2mm groter maken dan de diameter van het concentrisch systeem om "tikken" en dergelijken te voorkomen. Het doorvoergat hoeft niet geventileerd te worden.<br>Als een klemband in een doorvoergat wordt geplaatst, moet een gatdiameter van Ø230 mm aangehouden worden. |



- Houd een afstand van minimaal 50 mm aan tussen de buitenkant van het concentrisch systeem en de wanden en/of het plafond. Als het systeem wordt ingebouwd in bijvoorbeeld een koof, dient deze rondom uitgevoerd te worden in onbrandbaar, hittebestendig materiaal. Dit geldt niet voor het geïsoleerde concentrische systeem (DRU LAS ES-E 200/150/100).
- Sommige hittebestendige isolatiematerialen bevatten vluchtige componenten die langdurig een onaangename geur verspreiden, deze zijn niet geschikt.

Het concentrisch systeem wordt opgebouwd vanaf (de aansluitstomp van) het toestel.

Als door bouwkundige omstandigheden het concentrisch systeem eerst wordt geplaatst, kan het toestel later eventueel met een telescopisch pijpstuk worden aangesloten.

Ga als volgt te werk bij het plaatsen van het concentrisch systeem:

- Bouw het systeem op vanaf (de aansluitstomp van) het toestel.
  - Sluit de concentrische pijpstukken en indien nodig de bocht(en) aan.
  - Breng op elke verbinding een klemband met siliconen afdichtring aan (geldt niet voor DRU LAS ES-E 200/150/100, daar zit de afdichtring in de buis).
  - Zet de klemband met een plaatschroef vast aan de pijp op plaatsen die na installatie onbereikbaar zijn.
  - Zet het concentrisch systeem vast met voldoende bevestigingsbeugels, zodat het gewicht niet op het toestel rust.
- Houd het volgende aan:
- Plaats de eerste bevestigingsbeugel maximaal 0,5 meter van het toestel.
  - Plaats een bevestigingsbeugel maximaal 0,1 meter van elke bocht als de bochten meer dan 0,25 meter uit elkaar zijn geplaatst. Zijn twee bochten dicht bij elkaar geplaatst dan 0,25 meter dan is 1 bevestigingsbeugel voldoende tussen deze twee bochten.
  - Plaats minimaal elke 1 meter een bevestigingsbeugel bij schuine en horizontale delen.
  - Plaats minimaal elke 2 meter een bevestigingsbeugel bij verticale delen.
  - Zet een dakdoorvoer vast met spankabels als deze meer dan 1,5 meter boven de doorvoer uitsteekt.
  - Bepaal de resterende lengte voor de gevel- of dakdoorvoer en maak deze op maat; zorg dat de juiste insteeklengte behouden blijft.
  - Plaats de geveldoorvoer met de (ril/fels)naad aan de bovenkant. Bevestig de geveldoorvoer vanaf de buitenzijde met vier schroeven.

## 7.3.2 Dakdoorvoer (C31)

De dakdoorvoer kan zowel in een schuin dak als in een plat dak uitmonden.

De dakdoorvoer kan geleverd worden met een plakplaat voor een plat dak, danwel met een universeel verstelbare pan voor een schuin dak.

Bij gebruik van een dakdoorvoer (C31) geldt:

De opbouw van het gekozen systeem moet toelaatbaar zijn. Onderstaande werkwijze geeft aan hoe de toelaatbaarheid bij toepassing van een dakdoorvoer van een concentrisch systeem wordt vastgesteld.

- Tel het aantal benodigde 45° en 90° bochten (bochten van 15° en 30° zijn ook toegestaan; deze worden niet meegeteld).
- Tel het totale aantal hele meters horizontale pijplengte.
- Tel het totale aantal hele meters verticale en/of schuine pijplengte (exclusief dakdoorvoer).
- Zoek het aantal benodigde bochten en de totale horizontale pijplengte (zie Tabel 7-3, kolom 1 en 2).
- Zoek de gewenste totale verticale en/of schuine pijplengte (zie Tabel 7-3, rij 1).
- Een hokje met een letter betekent, dat het gekozen concentrische systeem toelaatbaar is.
- Bepaal de afstelling van het toestel (zie Tabel 7-4).
- Stel het toestel juist in met bijvoorbeeld een restrictieschuif en een luchtinlaatgeleider (zie paragraaf 8.2).

**Tabel 7-3: Bepalen toelaatbaarheid concentrisch systeem bij toepassing dakdoorvoer**

| G20/G25/G25.3       | Totale aantal meters horizontale pijplengte | Totale aantal meters verticale en/of schuine pijplengte |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|                     |                                             | 1                                                       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <b>Geen bochten</b> | <b>0</b>                                    | B                                                       | B | B | C | C | C | C | C | D | D  | D  | D  |
| <b>2 bochten</b>    | <b>0</b>                                    | A                                                       | A | B | B | B | C | C | C | C | C  | D  | D  |
|                     | <b>1</b>                                    | A                                                       | A | A | B | B | B | C | C | C | C  | C  |    |
|                     | <b>2</b>                                    | A                                                       | A | A | A | B | B | B | C | C | C  |    |    |
|                     | <b>3</b>                                    | A                                                       | A | A | A | A | B | B | B | C |    |    |    |
|                     | <b>4</b>                                    | A                                                       | A | A | A | A | A | B | B |   |    |    |    |
|                     | <b>5</b>                                    | A                                                       | A | A | A | A | A | A |   |   |    |    |    |
| <b>3 bochten</b>    | <b>0</b>                                    | A                                                       | A | A | B | B | B | C | C | C | C  | C  | D  |
|                     | <b>1</b>                                    | A                                                       | A | A | A | B | B | B | C | C | C  | C  |    |
|                     | <b>2</b>                                    | A                                                       | A | A | A | A | B | B | B | C | C  |    |    |
|                     | <b>3</b>                                    | A                                                       | A | A | A | A | A | B | B | B |    |    |    |
|                     | <b>4</b>                                    | A                                                       | A | A | A | A | A | A | B |   |    |    |    |
|                     | <b>5</b>                                    |                                                         | A | A | A | A | A | A |   |   |    |    |    |
| <b>4 bochten</b>    | <b>0</b>                                    | A                                                       | A | A | A | B | B | B | C | C | C  | C  | C  |
|                     | <b>1</b>                                    | A                                                       | A | A | A | A | B | B | B | C | C  | C  |    |
|                     | <b>2</b>                                    | A                                                       | A | A | A | A | A | B | B | B | C  |    |    |
|                     | <b>3</b>                                    | A                                                       | A | A | A | A | A | A | B | B |    |    |    |
|                     | <b>4</b>                                    |                                                         | A | A | A | A | A | A | A |   |    |    |    |
|                     | <b>5</b>                                    |                                                         |   | A | A | A | A | A |   |   |    |    |    |
| <b>5 bochten</b>    | <b>-</b>                                    |                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |



Situatie is niet toelaatbaar. In combinatie met het DRU PowerVent systeem (DRU PV-I 100/60) zijn er veel meer mogelijkheden (zie installatiehandleiding PowerVent®).

**Tabel 7-4: Voorwaarden voor afstellen van het toestel bij toepassing van een dakdoorvoer**

| G20/G25/G25.3 |                     |                  |                                       |
|---------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|
| Situatie      | Luchtinlaatgeleider | Restrictieschuif | Afstand restrictieschuif (maat in mm) |
| A             | NEE                 | NEE              | -                                     |
| B             | JA (1)*             | JA               | 47 (B)**                              |
| C             | JA (2)*             | JA               | 47 (C)**                              |
| D             | JA (2)*             | JA               | 40 D)**                               |

\*Dit nummer moet overeenkomen met het nummer op de luchtinlaatgeleider.

\*\* Stel de restrictieschuif af op de bijbehorende letter die op de restrictieschuif staat.



Bij dakdoorvoer: direct op het toestel het concentrisch systeem met een diameter van 200/130 mm verjongen naar een diameter van 150/100 mm. Het concentrisch systeem volledig uitvoeren met een diameter van 150/100 mm. Voer het concentrisch systeem volledig uit in RVS of in alu-galva.



## 7.3.3 Geveldoorvoer (C11)

Bij gebruik van een geveldoorvoer (C11) geldt:

De opbouw van het gekozen systeem moet toelaatbaar zijn.


- Controleer of de verticale pijplengte binnen de minimale en maximale lengte valt (zie Tabel 7-5).
- Controleer of de horizontale pijplengte (exclusief geveldoorvoer) binnen de minimale en maximale lengte valt (zie Tabel 7-5).


⚡ In het horizontale deel mag 1 bocht van 90° worden opgenomen. Deze bocht telt voor 2 meter. De maximaal toegestane lengte wordt hierdoor 2 meter korter. Een 45° bocht telt voor 1 meter.

- Bepaal de juiste afstelling van het toestel (zie Tabel 7-5).
- Stel het toestel juist in met bijvoorbeeld een restrictieschuif en een luchtinlaatgeleider (zie paragraaf 8.2).


De rozet van de geveldoorvoer is te klein om de opening bij doorvoer door brandbaar materiaal af te dichten. Daarom moet eerst een hittebestendige tussenplaat van voldoende grootte op de muur worden bevestigd. Vervolgens wordt de rozet op de tussenplaat gemonteerd.

⚠ Plaats bij gebruik van een geveldoorvoer de geveldoorvoer met een afschot van 1 cm per meter naar buiten ter voorkoming van inwaterend regenwater.

| Tabel 7-5a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Instelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Toepassen |
| Luchtinlaatgeleider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✗         |
| Restrictieschuif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✗         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gebruik uitsluitend een concentrisch systeem van 200/130 mm, inclusief een geveldoorvoer.</li> <li>- Bij deze configuratie moet er een ongelakte RVS muurdoorvoer worden toegepast.</li> <li>- Fabrieksinstelling: Luchtinlaatgeleider 1 gemonteerd, luchtinlaatgeleider 2 en restrictieschuif zijn los meegeleverd.</li> </ul> |           |

| Tabel 7-5b                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                             |           |
| Instelling                                                                                                                                                                                                                                                                     | Toepassen |
| Luchtinlaatgeleider                                                                                                                                                                                                                                                            | ✗         |
| Restrictieschuif                                                                                                                                                                                                                                                               | ✗         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gebruik uitsluitend een concentrisch systeem van 200/130 mm, inclusief een geveldoorvoer.</li> <li>- Fabrieksinstelling: Luchtinlaatgeleider 1 gemonteerd, luchtinlaatgeleider 2 en restrictieschuif zijn los meegeleverd.</li> </ul> |           |

Tabel 7-5c



## Instelling

Luchtinlaatgeleider

Restrictieschuif


## Toepassen

**v (1)**

**x**

- Gebruik uitsluitend een concentrisch systeem van 200/130 mm, inclusief een geveldoorvoer.
- Fabrieksinstelling: Luchtinlaatgeleider 1 gemonteerd, luchtinlaatgeleider 2 en restrictieschuif zijn los meegeleverd.

Tabel 7-5d



## Instelling

Luchtinlaatgeleider

Restrictieschuif


## Toepassen

**x**

**x**

- Gebruik uitsluitend een concentrisch systeem van 200/130 mm, inclusief een geveldoorvoer.
- Fabrieksinstelling: Luchtinlaatgeleider 1 gemonteerd, luchtinlaatgeleider 2 en restrictieschuif zijn los meegeleverd.
- In combinatie met het DRU PowerVent systeem (DRU PV-I 100/60) zijn er veel meer mogelijkheden (zie installatiehandleiding PowerVent®).

Tabel 7-5e



## Instelling

Luchtinlaatgeleider

Restrictieschuif

## Toepassen

**x**

**x**

- Direct op het toestel het concentrische systeem verjongen naar 150/100 mm.
- Gebruik daarna uitsluitend een concentrisch systeem van 150/100 mm (geen horizontale lengte toegestaan).
- Voer het concentrisch systeem volledig uit in RVS of in alu-galva.
- Fabrieksinstelling: Luchtinlaatgeleider 1 gemonteerd, luchtinlaatgeleider 2 en restrictieschuif zijn los meegeleverd.





## 7.3.4 Aansluiting bestaand schoorsteenkanaal (C91)

Het toestel kan op een bestaand schoorsteenkanaal aangesloten worden (C91). In de schoorsteen wordt een flexibele RVS pijp geplaatst met een diameter van 100 mm voor de afvoer van de verbrandingsgassen. De ruimte eromheen wordt als verbrandingsluchttoevoer gebruikt. Maak hierbij gebruik van de DRU-afstandhouder. Plaats deze afstandhouder om de drie meter.

Bij een toestelaansluiting van  $\varnothing 200/130$  mm moet eerst 0.8 meter concentrisch systeem verticaal worden aangesloten. Verjong na de eerste 0.8 meter het concentrisch systeem naar een diameter van 150/100 mm. Het concentrisch systeem van 150/100 mm kan worden aangesloten op een bestaand schoorsteenkanaal.

Bij aansluiting op een bestaand schoorsteenkanaal gelden de volgende eisen:

- Alleen toegestaan met gebruik van de speciale DRU schoorsteenaansluitset.
- De inwendige afmeting moet minimaal 150 x 150 mm zijn.
- De verticale lengte bedraagt maximaal 12 meter.
- De totale horizontale pijplengte mag een maximale lengte hebben (zie tabel 7-3).
- Het bestaande schoorsteenkanaal moet schoon zijn.
- Het bestaande schoorsteenkanaal moet dicht zijn.

Voor het afstellen van het toestel gelden dezelfde voorwaarden/instructies als voor het concentrisch systeem zoals hierboven is beschreven.

## 7.4 Plaatsen boezem

Voor een goede afvoer van de warmte en werking van het toestel dient er voldoende ruimte rondom het toestel aanwezig te zijn. De boezem moet voldoende geventileerd worden door middel van ventilatieopeningen (ingaaand en uitgaand).




- Bij installatie van een toestel verzonken in de vloer dient rekening te worden gehouden met de minimale afstanden tot de vloer/grond vóór het toestel (zie Afb. 7-12).
- Gebruik onbrandbaar en hittebestendig materiaal voor de boezem inclusief de bovenkant van de boezem, het materiaal in de boezem en de achterwand van de boezem.  
Het toestel is geen draagconstructie. Voorkom daarom dat het toestel wordt belast met bijvoorbeeld het gewicht van de boezem.
- De doorlaat van de ventilatieopeningen (uitgaand) staan vermeld in Tabel 4-1. Indien er geen bedieningsluik in de boezem kan worden toegepast, dient een luchttoevoer van minimaal 80 cm<sup>2</sup> zo laag mogelijk, maar niet boven het branderbed, te worden aangebracht. Is dit wel het geval, dan volstaat het bedieningsluik als luchttoevoer (zie paragraaf 7.5).


- ⚠ Houd bij het plaatsen van de boezem rekening met:
- De minimale afmetingen van de boezem (zie Afb. 7-13).
  - De locatie van het bedieningsluik: deze moet zo laag mogelijk geplaatst worden.
  - De afstand van het bedieningsluik tot de zijkant van het toestel (zie Afb. 7-14).
  - De afmetingen van het bedieningsluik (zie paragraaf 7.5).
  - De plaats van de ventilatieopeningen (V-out).
  - Een minimale afstand van 30 cm tussen de bovenkant van de ventilatieopening (uitgaand) en het plafond van de woning.
  - De afmeting van de ruit zodat deze geplaatst/verwijderd kan worden na het plaatsen van de boezem.
  - De bescherming van het gasregelblok en de leidingen tegen onder anderen cement en kalk.
  - Het plaatsen van de sierstrippen, kaders en dergelijke; deze zo mogelijk pas plaatsen na het uitvoeren van de eventuele bouwkundige werkzaamheden, indien niet mogelijk, deze beschermen. Voorkom het gebruik van afplakband. Indien dit niet mogelijk is: gebruik een goede kwaliteit afplakband en verwijder dit afplakband onmiddellijk na de stuc- of schilderwerkzaamheden (langdurig gebruik van afplakband kan beschadigingen veroorzaken).

- ⚠ Breng de ventilatieopeningen (uitgaand) bij voorkeur aan weerszijden van de boezem aan. Maak hierbij gebruik van DRU ventilatie-elementen.

Controleer de volgende punten, voordat de boezem helemaal dichtgemaakt wordt:


- Is het afvoer-/concentrisch systeem op de juiste manier geplaatst?
- Zijn de kanalen, de bevestigingsbeugels en evt. klembanden, die later onbereikbaar zijn, geborgd met parkers?
- Is er niet gestuukt op of over de randen van het inbouwframe? Dit vanwege het feit dat:
  - door de warmte van het toestel scheuren kunnen ontstaan;
  - de ruit niet meer verwijderd/geplaatst kan worden.
- Laat bij toepassing van steenachtige materialen en/of afwerking met stucwerk de boezem voor ingebruikname van het toestel minimaal 6 weken drogen ter voorkoming van scheuren.





\* Rekeninghoudend met het bedieningsluik geplaatst zoals weergegeven.

⚠ Indien LED van toepassing is moet er een extra ingaande ventilatieopening (V-in) worden aangebracht. Er moet aan beide zijden een ingaande ventilatieopening van  $80\text{cm}^2$  aanwezig zijn voor voldoende koeling.



## 7.5 Plaatsen bedieningsluik













In het bedieningsluik wordt een aantal componenten geplaatst, zoals het typeplaatje, het gasregelblok en, indien van toepassing, de componenten behorende bij het DRU Powervent-systeem\*.

Het bedieningsluik is zo ontworpen dat alle componenten, afstel-, meet- en inregelmogelijkheden optimaal bereikbaar zijn en de componenten optimaal werken. Tevens zorgt een, aan de zijkant van de boezem geplaatst en ingericht, bedieningsluik voor een optimale zend- en ontvangststerkte van de afstandsbediening en ontvanger.

Bovendien garandeert het bedieningsluik een voldoende beluchting van de boezem.

Het gebruik van een bedieningsluik is daarom niet vrijblijvend. Het niet gebruiken van een bedieningsluik kan leiden tot het vervallen van de garantie.

- ⚠ - De onderkant van het bedieningsluik mag niet hoger worden geplaatst dan het branderbed in het toestel.
- Plaats het bedieningsluik en de beugel met het gasregelblok alleen binnenshuis op een droge plek!
  
- Ga als volgt te werk bij het plaatsen van het bedieningsluik (zie Afb. 7-15):
- Maak in de boezem een opening zoals beschreven in de handleiding van het bedieningsluik (1).
  
- 💡 De opening in de boezem mag zowel staand als liggend worden aangebracht.
  
- Plaats het binnenframe. Neem hiervoor eerst het buitenframe met deurtje eraf (2).
  
- ⚠ Het binnenframe dient op correcte wijze te worden geplaatst. Er zijn twee posities mogelijk. Het 180° gedraaid plaatsen van het binnenframe is niet toegestaan.
  
- 💡 Bij een boezem van steen kan het binnenframe mee gemetseld worden.
- Bij een ander materiaal kan het binnenframe vastgekit of met vier verzonken schroeven vastgezet worden.
  
- Bevestig het buitenframe met deurtje (3) aan het binnenframe met behulp van twee inbusbouten.
  
- 💡 Het buitenframe kan zo geplaatst worden, dat het deurtje links- of rechtsdraaiend is.
  
- Bevestig de beugel met het gasregelblok aan het binnenframe. Ga als volgt te werk:
  - Wikkel de kabels af. Hiermee wordt onder andere het slecht functioneren van de ontsteking voorkomen (4).
  - Rol de flexibele gasleiding(en) af.
  - Monteer de beugel met het gasregelblok aan het binnenframe. Het slotgat valt in inbusbout; het gat aan de onderzijde valt over de kop van inbusbout.
  - Zet de beugel vast met de inbusbout.
  
- ⚠ - Vermijd knikken in de leidingen (4).
- Leg de kabels van de ionisatie- en de ontstekingspennen niet langs metalen delen, bedrading en andere componenten.
  
- Sluit de gasleiding met gaskraan aan (6) (zie ook paragraaf 6.3).
- Ontlucht de gasleiding (7).
  
- 💡 Als de gaskraan is dichtgedraaid, kan de beugel met het gasregelblok eenvoudig uitgenomen worden door de klemkoppeling onder het gasregelblok los te draaien en inbusbout (C) enkele slagen los te draaien. De beugel met het gasregelblok kan nu opgetild en naar voren uit het bedieningsluikje gehaald worden.
  
- Plaats het typeplaatje in de daarvoor bestemde klem (8).
  
- Sluit de 230V netspanning met randaarde aan met het juiste type stekker. De andere zijde van het netsnoer is eenvoudig aan te sluiten met de universele 230V-stekker in het bedieningsluik. Gebruik deze universele 230V-stekker om het toestel eventueel spanningsvrij te maken.
  
- ⚠ Bij een beschadigd 230V-netsnoer moet deze worden vervangen door eenzelfde type netsnoer of een netsnoer dat verkrijgbaar is bij uw dealer.
  
- ⚠ Sluit het bedieningsluikje altijd af met het slotje (10) i.v.m. de elektriciteitsaansluiting achter het luikje (230V). Het slotje kan worden bediend met een passend plat voorwerp.



38c-2511-1

## 8 Toestel


### 8.1 Ruit

De ruit van dit toestel is eenvoudig te openen voor het schoonmaken van de ruit aan de binnenzijde. Voor het plaatsen van de houtset, het afstellen van het toestel en het onderhoud dient de ruit te worden uitgenomen.

#### 8.1.1 Openen ruit

Ga als volgt te werk voor het openen van de ruit (zie afb. 8-1).


- Druk de vergrendelhaken aan bovenzijde links en rechts omhoog om de ruit te ontgrendelen. De vergrendelhaken worden gelift door op de nokken te drukken die zich in het profiel boven op de ruit bevindt (1).
- Houd de nokken ingedrukt en trek de ruit naar voren aan het profiel (2).
- ⚠ Voorkom vingerafdrukken omdat deze inbranden.
- Kantel de ruit totdat deze in de open stand staat. De opvangstangen zorgen ervoor dat de ruit in de open stand blijft staan.
- ⚠ Open de ruit alleen als het toestel uit staat en op kamertemperatuur is.



## 8.1.2 Sluiten ruit

Sluit de ruit nadat deze schoon is. Ga als volgt te werk voor het sluiten van de ruit (zie afb. 8-2).


- Druk de ruit dicht door het profiel bovenop de ruit naar het toestel toe te drukken (1).
- De ruit zal automatisch sluiten.
- ⚠ Vermijd/verwijder vingerafdrukken op de ruit omdat deze inbranden.
- ⚠ Zorg dat de vergrendelhaken goed zijn ingehaakt.



## 8.1.3 Ruit uitnemen

Ga als volgt te werk voor het uitnemen van de ruit (zie afb. 8-3).

- Open de ruit (zie paragraaf 8.1.1)
  - Haak de opvangstangen uit de houder door deze naar binnen te trekken (1).
  - Schuif de opvangstangen naar binnen zodat deze het werk niet kunnen belemmeren maar zorg wel dat deze later weer te bereiken zijn.
  - Pak de ruit aan beide zijanten onderaan vast en houd de ruit onder de hoek van de open stand.
  - Trek de ruit omhoog zodat deze onderuit de gleuf komt en neem de ruit uit (2).
- ⚠ - Voorkom beschadigen van de ruit.  
- Vermijd vingerafdrukken op de ruit door geschikte handschoenen te dragen.  
- Bewaar de ruit op een veilige plek.






## 8.1.4 Ruit terug plaatsen

Plaats de ruit terug nadat het toestel juist is afgesteld, de houtset is geplaatst, de ruit schoon is en of onderhoud is gepleegd. Ga als volgt te werk voor het terug plaatsen van de ruit (zie afb. 8-4).

- Pak de ruit aan beide zijanten onderaan vast en houd de ruit onder de hoek van de open stand (1).
  - Duw de profiel onder op de ruit in verticale positie en houd deze vast (2).
  - Breng de ruit in positie; dit is exact midden voor het toestel en positioneer het profiel onder op de ruit boven de gleuf.
  - Laat de ruit in de gleuf zakken en duw deze goed onderin.
  - Plaats de opvangstangen terug in de houders (3).
  - Sluit de ruit (zie paragraaf 8.1.2).
- ⚠ - Voorkom beschadigen van de ruit en toestel.
  - Vermijd vingerafdrukken op de ruit door geschikte handschoenen te dragen.
- ⚠ - Zorg dat de ruit goed in het midden gecentreerd zit.
  - Zorg ervoor dat de gleuf, waar het profiel onderop de ruit in komt, vrij is van vuil voordat de ruit wordt geplaatst.




## 8.2 Afstellen toestel

Het toestel dient zo afgesteld te worden, dat het goed functioneert in combinatie met het afvoersysteem. Daartoe wordt eventueel een restrictieschuif geplaatst, de luchtinlaatgeleider vervangen of verwijderd. De voorwaarden voor toepassing met geveldoorvoer en dakdoorvoer staan vermeld in de Tabellen 7-3 tot en met 7-5.

### 8.2.1 Restrictieschuif

De restrictieschuif wordt los meegeleverd. Deze wordt als volgt geplaatst (zie Afb. 8-5):


- Neem de ruit uit het toestel (zie paragraaf 8.1.3).
- Verwijder de rookgasverdeelplaat (1).
- Plaats de restrictieschuif (2). De restrictieschuif valt deels over het gat van de uitlaatpijp, zet de parkers nog niet vast.
- ⚠ Bij bevestiging moet de pijl op de restrictieschuif naar achteren wijzen.
- Stel de stand van de restrictieschuif in met behulp van situaties B, C en D (zie Tabel 7-4).  
De letter van de stand op de restrictieschuif komt overeen met de letter van de situatie.
- Zorg ervoor dat de punt van de driehoek, van de juiste stand, en het midden van de parker exact in één lijn liggen (3).
- Draai de 2 parkers vast.
- Plaats de rookgasverdeelplaat weer terug (4).
- Plaats de ruit terug nadat de juiste luchtinlaatgeleider en de houtset op correcte wijze is geplaatst (zie paragraaf 8.3).



## 8.2.2 Luchtinlaatgeleider

Luchtinlaatgeleider 1 is gemonteerd en luchtinlaatgeleider 2 wordt los meegeleverd. Ga voor het vervangen of verwijderen van luchtinlaatgeleider 1 als volgt te werk (zie Afb. 8-6):

- Neem de ruit uit het toestel (zie paragraaf 8.1.3).
- Draai de parkers uit de achterste plaat rondom de brander (1) en verwijder deze.
- Verwijder luchtinlaatgeleider 1 achter onderin het toestel (2).
- Plaats de luchtinlaatgeleider 2 en zet deze vast met de parkers (3). In dien er geen luchtinlaatgeleider van toepassing is moeten de parkers terug in het toestel worden geplaatst.
- Schroef de achterste plaat rondom de brander weer terug (4).
- Plaats de ruit terug nadat de houtset juist is geplaatst (zie paragraaf 8.3).



## 8.3 Houtset

Het toestel wordt geleverd met een houtset.


⚠ In de afbeeldingen is de kleur niet altijd correct weergegeven.

⚠ Neem de onderstaande instructies in acht ter voorkoming van onveilige situaties:

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde houtset.
- Plaats de houtset exact volgens de beschrijving.
- Laat de ionisatie- en ontstekingselectrodes en de ruimte eromheen vrij (zie Afb. 8-7 en 8-8).
- Voorkom dat het fijne stof van het vermiculiet op de brander terecht komt.

⚠ Plaats de stammen exact volgens omschrijving, omdat anders:

- De hoofdbrander niet goed ontsteekt; dit kan tot onveilige situaties leiden.
- Sneller vervuiling optreedt door roetvorming.
- Het vlambeeld verstoord wordt.






### 8.3.1 Plaatsen houtset

De houtset bestaat uit een aantal stammen (zie Afb. 8-9), vermiculiet (zie Afb. 8-10), chips (zie Afb. 8-11), gloeimateriaal (zie Afb. 8-12) en as (zie Afb. 8-13).

In geval van een LED toestel wordt er een extra set gloeistenen meegeleverd (zie Afb. 8-14).









- Vul de V-vormige branderbak met vermiculiet; verdeel het vermiculiet gelijkmatig (zie Afb. 8-15). Het vlambeeld is te beïnvloeden door het vermiculiet te verplaatsen.
- ⚠ - Het vermiculiet mag niet hoger komen dan de rand van de brander.
- Het branderdek moet wel geheel bedekt blijven met vermiculiet om te voorkomen dat de levensduur van de brander afneemt.
- Indien gewenst kan er gloeimateriaal geplaatst worden. Trek het gloeimateriaal in losse plukken en verdeel dit over de groen gemarkeerde stukken op de V-vormige brander (zie Afb. 8-15).
- ⚠ - Houd de ruimtes om zowel de ionisatie als de ontsteking vrij van gloeimateriaal.
- Het gloeimateriaal kan de kleur van het vlambeeld beïnvloeden.


- ⚠ In geval van een LED toestel is er een andere bodembedekking dan bij een toestel zonder LED.
- De platen rond de brander zijn voorzien van vierkante gaten, deze gaten zorgen voor luchttoevoer. Leg niet meer dan één laag bodembedekking over deze gaten.
  - Voorkom dat er bodembedekking in de sleuf voor de ruit terecht komt.
- Voor een toestel **zonder LED**, gebruik alle chips in de houtset.
- Vul de platen rondom de brander met chips, verdeel de chips gelijkmatig, houd de rood gemarkeerde stukken vrij van chips (zie Afb. 8-16).
- Voor een toestel **met LED**, gebruik de gloeistenen en een gedeelte van de chips zoals aangegeven in de set.
- Verdeel de gloeistenen over de ruitjes en vierkante gaten in de plaat rondom de brander, houd de rood gemarkeerde stukken vrij (zie Afb. 8-17).
- Verdeel de chips over de overgebleven stukken, houd de rood gemarkeerde stukken vrij.
- Identificeer de stammen A t/m G (zie Afb. 8-9).
- 💡 Maak bij de identificatie gebruik van de brandvlekken op de stammen.
- Plaats stam A op de positienokken (zie Afb. 8-18).
- Plaats stam B parallel aan de brander op de voorste twee positienokken, de achterzijde moet gelijk liggen met de achterste positienok.
- Plaats stam C met de sleuf over de positiebeugel, laat het sleufje in de achterzijde in de positienok vallen.
- Plaats stam D op de achterzijde van stam C (zie Afb. 8-19).
- Plaats stam E met de achterzijde in de positienok en plaats de voorzijde in de groef van stam C. Er moet minimaal 1 cm tussen de rechter staande brander en stam E blijven.
- Plaats stam F over de linker staande brander, de stam moet volledig op de brander rusten en mag niet ondersteund worden door de bodembedekking (zie Afb. 8-20).
- Plaats stam G over de rechter staande brander, de stam moet volledig op de brander rusten en mag niet ondersteund worden door de bodembedekking.
- Voor een toestel met LED is de bodembedekking afwijkend (zie Afb. 8-21).
- Verdeel de as, indien gewenst, over de bodembedekking, voorkom dat dit op de branders terechtkomt.
- Plaats de ruit terug (zie paragraaf 8.3).











38P-0816-0










## 9. Aansturing/bediening

Het toestel wordt geleverd met een draadloze zwarte afstandsbediening voor de gebruiker (zie Afb. 9-1 (B)). Optioneel is een oranje afstandsbediening leverbaar voor de installateur (zie Afb. 9-1 (O)). Het regelen van de vlamhoogte, het ontsteken en het uitschakelen, gebeurt met behulp van de zwarte afstandsbediening die de ontvanger aanstuurt. Sommige toestellen kunnen ook op alternatieve wijze worden bediend. Deze mogelijkheden worden verderop in dit hoofdstuk beschreven. In de Gebruikershandleiding wordt de bediening van het toestel beschreven, waaronder de werking van de afstandsbediening en alternatieve bedieningswijzes.



- Ontsteek het toestel niet voordat het volledig gastechnisch, elektrotechnisch en afvoertechnisch is geïnstalleerd.
- Voor een toestel, uitgevoerd met het CM-systeem, is hoofdstuk 6 uit de meegeleverde CM-handleiding van toepassing.





## 9.1 Principe ontsteekcyclus

Hieronder wordt beknopt beschreven hoe dit toestel wordt ontstoken. Het toestel staat uit en wordt ingeschakeld met behulp van de afstandsbediening. De ontvanger in het toestel krijgt van de afstandsbediening het signaal om het ontsteekproces te starten. Dit signaal wordt doorgegeven aan de processor waarna, indien van toepassing, het relais voor het Powervent-systeem\* wordt geschakeld. Na een pauze van 8 seconden start het ontsteken op de ontstekingselektroden. Wanneer er geen Powervent-systeem\* is aangesloten, schakelt alleen het relais en ontsteekt het toestel direct. De hoofdbrander zal op circa 50% van zijn vermogen worden ontstoken. Dit voorkomt een grotere hoeveelheid gas in de verbrandingskamer indien er geen ontsteking plaatsvindt. Wanneer het gas ontsteekt, zal ionisatie gedetecteerd moeten worden. Om er zeker van te zijn, dat de vlam overgelopen is, gebeurt dit aan de andere kant van de brander. Bij het detecteren van ionisatie zal het gasregelblok naar 100% vermogen moduleren. Bij een toestel met een schakelbare tweede brander wordt hierna de tweede klep geschakeld (een 'klik' is hoorbaar) om de tweede brander te laten ontsteken. Na het ontsteken van de tweede brander zal het toestel altijd naar volstand (vol vermogen) gaan. Dit garandeert dat de tweede brander daadwerkelijk zal ontsteken. De tweede brander kan met behulp van de afstandsbediening handmatig in- en uitgeschakeld worden. Bij handmatig inschakelen gaat het toestel eerst weer naar vollast.




De besturing van het toestel voldoet aan strenge veiligheidseisen. Zo kan het zijn dat het brandende toestel uit zichzelf uit- en gelijk weer aangaat. Dit is echter geen storing maar een controle. Vanaf het moment dat de besturing van het toestel aan de netspanning is aangesloten, zal de besturing deze controle elke 24 uur uitvoeren. Wanneer het toestel op dit moment brandt, zal het toestel doven en gelijk weer aangaan. Dit kan worden voorkomen door de stekker uit het stopcontact te halen en deze er gelijk weer in te steken op een tijdstip, dat het toestel (bijna) nooit brandt.

## 9.2 Aansluiting schakelcontact

(indien van toepassing)

Het is mogelijk één of meerdere lampen (bij meerdere lampen maximaal 0,5A/250VAC/30VDC) te bedienen via de afstandsbediening van het toestel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de lampen van de lux-elementen van DRU. Hiervoor kan schakelcontact B op de ontvanger worden gebruikt (zie Afb 9-2). Het schakelcontact is niet poolgevoelig.



## 9.3 Aansluiting extra voeding (max. 80W, 230VAC)

(indien van toepassing)

Deze aansluiting is ideaal voor eventuele verlichting of een ventilatiesysteem in de boezem en kan worden bediend met de afstandsbediening (zie Afb 9-2 (C)). De voeding van deze aansluiting is gelijk aan de netspanning en mag maximaal belast worden met 80 Watt.

## 9.4 Afstandsbedieningen

### 9.4.1 Zwarte afstandsbediening voor de gebruiker

Ga als volgt te werk voor het gebruiksklaar maken van de zwarte afstandsbediening:

- Plaats de twee penlite-batterijen (AA) in de batterijhouder van de afstandsbediening.
- Zorg dat de spanning van het toestel niet langer dan 5 minuten ingeschakeld is.
- Indien de afstandsbediening niet op 'BND' staat, moet de volgende handeling uitgevoerd worden:
- Druk minimaal 10 seconden op de 'menu'-knop (knop met vierkant symbool) van de afstandsbediening en vervolgens enkele keren tot 'BND' met ontvangtsymbool in het scherm verschijnt.
- Druk toetsen 'pijl omhoog' en 'pijl omlaag' kortstondig gelijktijdig in, zodat er ook een waarschuwingsdriehoek (knipperend) en een zandloper in het scherm verschijnen.
- Zodra de aanmelding gereed is, verschijnt het beginscherm.



Alle functies worden uitgebreid uitgelegd in de meegeleverde gebruikershandleiding.

### 9.4.2 Oranje afstandsbediening voor de installateur

Met behulp van de, optioneel leverbare, oranje afstandsbediening kan alle informatie, die in de ontvanger is opgeslagen, worden uitgelezen. Zo kunnen de laatste 20 foutmeldingen worden teruggehaald en kan ook worden afgelezen hoe vaak een fout is voorgekomen. Verder kunnen met deze afstandsbediening ook de basisinstellingen worden aangepast en kan de grootte van de ionisatiestroom worden uitgelezen. Deze afstandsbediening is ook nodig voor een bedrade Domotica-aansturing.

## 9.5 Alternatieve bediening


(indien van toepassing)

Het toestel kan, behalve via de afstandsbediening, ook via een externe bron worden bediend. Hiertoe kan een Domoticasysteem worden aangesloten op de ontvanger. Dit kan zowel bedraad als draadloos (zie paragraaf 9.5.1. en 9.5.2).

## 9.5.1 Bedraad

Het bedraad aansluiten van een Domotica-systeem op de ontvanger geschiedt via een gelijkspanning van 0-3VDC (zie Afb. 9-2 (D)).

- ⚠ Een hogere spanning dan 3V schaadt de ontvanger en is daarom niet toegestaan.
  - 💡 Breng de spanning bij Domotica-systemen met een uitgangsspanning van 0-10V terug tot 0-3VDC. Gebruik hiervoor een, uit weerstanden opgebouwde, spanningsdeler. Bijvoorbeeld 2200 ohm en 680 ohm. De spanning over de 680 ohm-weerstand kan dan gebruikt worden op de ingang van de 0-3VDC. Er moet gewerkt worden met laag ohmse weerstanden.
- Door de hoogte van de spanning te regelen, kan de ontvanger berekenen in welke stand het toestel moet staan. Grafiek 9.1 geeft de relatie tussen de spanning, de hoogte van de vlam en het aantal branders (1 of 2) weer.
- Ga als volgt te werk bij het aansluiten van het Domotica-systeem op de ontvanger:
    - Sluit het 0-3VDC signaal aan op het kroonsteentje, waaraan een zwarte en een gele draad gekoppeld zijn (zie Afb. 9-2 (D)).
    - Stel met behulp van de oranje afstandsbediening de optie voor bedrade aansluiting in: ga naar positie 8 in het eerste menu en kies optie 2 voor een toestel met één brander en optie 3 voor een toestel met twee branders. Lees hiervoor de handleiding van de oranje afstandsbediening.
  - ⚠ De gele draad is de + pool, de zwarte de - pool. Sluit altijd '-' op '-' en '+' op '+' aan.





## 9.5.2 Draadloos

De draadloze verbinding wordt verdeeld in 2 soorten:

- Verbinding via een 'modbus'-protocol.
- Aansturing via een applicatie.

⚠ Er is maar 1 soort draadloze verbinding mogelijk op de communicatiemodule.

### 9.5.2.1 Verbinding via 'modbus'-protocol

Het draadloos aansluiten van een Domotica-systeem op de ontvanger kan via een verbinding volgens het 'modbus'-protocol. Een dergelijke verbinding kan alleen tot stand worden gebracht met een communicatiemodule (zie Afb. 9-1 (W)). Deze kan bij DRU besteld worden. Deze communicatiemodule vertaalt het 'modbus'-protocol uit het Domoticasysteem in een draadloos signaal naar de ontvanger.

- Ga bij het aansluiten van een Domotica-systeem via de communicatiemodule op de ontvanger als volgt te werk:
- Test met behulp van de afstandsbediening of de locatie, waar de communicatiemodule geplaatst wordt, binnen het bereik ligt van de ontvanger.
  - Leg de afstandsbediening op deze locatie en test de ontvangstgevoeligheid (RSSI).
  - Druk de 'aan/uit'-knop en het 'pijlje omlaag' gelijktijdig in. De waarde die nu te zien is, moet tussen de -20 en -70 liggen (zie Gebruikershandleiding, "Ontvangstgevoeligheid"). Houd de afstandsbediening, indien nodig, dichterbij het toestel om de ontvangst te verbeteren.
  - Sluit de communicatiemodule aan met behulp van een RJ45-stekker volgens de aanwijzingen in de handleiding, die is meegeleverd bij deze module.
  - Volg nu de stappen zoals beschreven in de handleiding van het 'modbus'-protocol. Deze is bij de leverancier van het Domoticasysteem verkrijgbaar.

### 9.5.2.2 Aansturing via applicatie

Ook bij het bedienen van het toestel via een tablet met de DRU Control App (iOS of Android), is een communicatiemodule noodzakelijk. Deze kan bij DRU besteld worden.

- Ga voor het aansturen van het toestel via de DRU Control App als volgt te werk:
- Test met behulp van de afstandsbediening of de locatie, waar de communicatiemodule geplaatst wordt, binnen het bereik ligt van de ontvanger.
  - Leg de afstandsbediening op deze locatie en test de ontvangstgevoeligheid (RSSI).
  - Druk de 'aan/uit'-knop en het 'pijlje omlaag' gelijktijdig in. De waarde die nu te zien is, moet tussen de -20 en -70 liggen (zie Gebruikershandleiding, "Ontvangstgevoeligheid"). Houd de afstandsbediening, indien nodig, dichterbij het toestel om de ontvangst te verbeteren.
  - Sluit de communicatiemodule aan met behulp van een RJ45-stekker volgens de aanwijzingen in de handleiding, die is meegeleverd bij de communicatiemodule.
  - Gebruik de instructies bij de applicatie om deze te installeren.
- ⚠
- De DRU Control app functioneert volgens het multicast- en communicatieprotocol. Zorg dat de router hiermee is uitgevoerd. Raadpleeg hiervoor de installatiehandleiding van de router.
  - Indien de DRU Control app wordt toegepast is de thermostaatfunctie niet meer van toepassing. De applicatie 'DRU Control' is verkrijgbaar in de Appstore, via GooglePlay of de DRU website: [www.drufire.com](http://www.drufire.com)

## 10. Eindcontrole

Voor een goede en veilige werking van het toestel dienen onderstaande controles vóór ingebruikname te worden uitgevoerd.

### 10.1 Gasdichtheid

- ⚠ Alle aansluitingen dienen gasdicht te zijn. Controleer de aansluitingen op gasdichtheid. Het gasregelblok mag aan een druk van maximaal 50 mbar blootgesteld worden.

### 10.2 Gasdruk/voordruk

De branderdruk is fabrieksmatig afgesteld; zie typeplaatje.

- ⚠ De voordruk in huisinstallaties dient gecontroleerd te worden, omdat deze onjuist kan zijn.
- Controleer de voordruk. Zie Afb. 6-1 (P1) voor de meetnippel op het gasregelblok.
  - Neem contact op met het energiebedrijf als de voordruk te hoog is.
  - Als de voordruk te laag is, controleer deze bij de gasmeter. Neem contact op met het energiebedrijf als de druk bij de gasmeter ook te laag is.

### 10.3 Ontsteking hoofdblander

Zie voor het ontsteken van de hoofdblander de Gebruikershandleiding.

#### 10.3.1 Eerste keer ontsteken van het toestel na installatie of na werkzaamheden aan het toestel

- ⚠ Ontsteek het toestel de eerste keer na installatie of nadat er werkzaamheden aan zijn verricht zonder de ruit. Ontlucht de gasleiding indien nodig.

Ga als volgt te werk:

1. Neem de ruit weg uit het toestel (zie hoofdstuk 8).
2. Start de ontstekingsprocedure zoals beschreven in de Gebruikershandleiding.

Het toestel ontsteekt op de hoofdblander met 50% van de volstand. Nadat de vlam is overgelopen over de hoofdblander tot de ionisatie en er vlam is gedetecteerd, zal het toestel naar 100% moduleren. Deze detectie moet binnen 15 seconden geschieden anders zal het toestel in storing gaan. Indien het toestel een tweede, apart schakelbare brander heeft en de hoofdblander blijft branden, zal de tweede klep schakelen om de tweede brander te ontsteken. Hierbij is een duidelijke 'klik' hoorbaar. (Ga naar stap 11 indien de brander blijft branden).

Indien de hoofdblander niet ontsteekt:

3. Reset het systeem door op de afstandsbediening de knoppen 'pijlje omhoog' en 'pijlje omlaag' gelijktijdig in te drukken.
4. Herhaal de ontstekingsprocedure totdat de hoofdblander ontsteekt.

- ⚠ Het systeem kan maximaal twee keer na elkaar worden gereset en opnieuw ontstoken. Daarna gaat het systeem in harde lock-out en moet een half uur worden gewacht, voordat een nieuwe poging kan worden gedaan. Ontsteek nooit meer dan 3 pogingen, omdat dit tot een gevaarlijke ophoping van gas in het toestel kan leiden. Zorg dat er geen gas meer in het toestel zit voordat er opnieuw 3 ontsteekpogingen worden gedaan.

- Als dit met enkele pogingen niet lukt, raadpleeg het schema met foutmeldingen (zie Bijlage 1: Storingen).
- 5. Controleer de vlamoverloop op de hoofdblander en controleer of de hoofdblander blijft branden (Ga naar stap 11 indien de brander blijft branden).

Indien de hoofdblander NIET blijft branden:

6. Monteer de ruit.
7. Reset het systeem door op de afstandsbediening de knoppen 'pijlje omhoog' en 'pijlje omlaag' gelijktijdig in te drukken.
8. Ontsteek nu de hoofdblander en controleer of deze blijft branden (Ga naar stap 12 indien de brander blijft branden).

- ⚠ Beperk de ontstekingspogingen met gemonteerde ruit tot MAXIMAAL 1 ontsteekpoging.

Indien de hoofdblander wederom NIET blijft branden:

9. Schakel het toestel uit.
10. Raadpleeg het schema met foutmeldingen (zie Bijlage 1: Storingen) (Ga naar stap 1 nadat de storing is opgelost).

Indien de hoofdblander WEL blijft branden:

11. Maak de ruit schoon voor de eerste ingebruikname zoals beschreven in de gebruikershandleiding. Monteer vervolgens de ruit zoals beschreven in hoofdstuk 8.
12. Herhaal de ontstekingsprocedure enkele malen en voer de controles uit zoals beschreven in paragraaf 10.3.2.
13. De hoofdblander moet vanaf nu vlot ontsteken en blijven branden.
14. Maak de ruit schoon na de eerste keer stoken zoals beschreven in de gebruikershandleiding.



Wacht altijd 5 minuten met het opnieuw ontsteken van het toestel.

### 10.3.2 Procedure ontsteking hoofdblander



- De ontstekingsselectrode moet de hoofdblander(s) binnen enkele seconden en zonder ploffen ontsteken.
  - De hoofdblander(s) moet(en) vloeïend, zonder ploffen en over de volledige brander overlopen en blijven branden.
  - Wanneer het toestel na 2 herstart pogingen niet ontsteekt en in harde lockout gaat, mag het nooit gereset worden door het toestel spanningsvrij te maken. Indien toch herstart moet worden: verwijder of open de ruit en zorg dat het gas uit het toestel kan. Hierna het toestel gedurende 10 sec. spanningsvrij maken. Na die 10 sec. mag de spanning weer aangesloten worden.
- Ontsteek het toestel dan als bij een eerste ontsteking, zoals aangegeven in paragraaf 10.3.1.



Controleer het functioneren van de hoofdblander vanuit koude toestand.



Als vonken tussen de ontstekelectrodes worden waargenomen, moet de hoofdblander binnen enkele seconden branden.



Indien er GEEN vonken worden waargenomen, is het NIET toegestaan verder te gaan met de procedure.

Raadpleeg het schema met foutmeldingen (Bijlage 1: Storingen) als de ontsteking van de hoofdblander niet aan de hierboven genoemde eisen voldoet.



Het vlambeeld en een goede vlamoverloop kunnen alleen goed beoordeeld worden als de ruit is gemonteerd of gesloten.

### 10.4 Vlambeeld

Het vlambeeld kan pas echt beoordeeld worden als het toestel meerdere uren heeft gebrand. Vluchtige componenten uit verf, materialen e.d., die de eerste uren uitdampen, beïnvloeden het vlambeeld.



Controleer of het vlambeeld goed is.



Raadpleeg het schema met foutmeldingen (Bijlage 1: Storingen) als het vlambeeld niet goed is.

## 11. Oplevering

Maak de gebruiker vertrouwd met het toestel. Instrueer de gebruiker over onder meer de ingebruikname, de veiligheidsmaatregelen, de werking van de afstandsbediening en het jaarlijkse onderhoud (zie de Gebruikershandleiding).

- ⚠ - Laat de gebruiker bij storingen/slecht functioneren onmiddellijk de gaskraan sluiten en contact opnemen met de installateur ter voorkoming van onveilige situaties.
- Voor een toestel, uitgevoerd met het CM-systeem, is hoofdstuk 9 uit de meegeleverde CM-handleiding van toepassing.
- Wijs de gaskraan aan.
- Wijs op de voorzorgsmaatregelen in de Gebruikershandleiding tegen onbedoeld ontsteken door andere draadloze afstandsbedieningen zoals autosleutels en garagedeurenopeners.
- Wijs de 230 Volt aansluiting aan.
  
- Instrueer de gebruiker over het toestel en de afstandsbediening.
- Wijs bij ingebruikname op de volgende zaken:
  - Ter voorkoming van scheuren dient een boezem gemaakt van steenachtige materialen of afgewerkt met stucwerk vóór ingebruikname minimaal 6 weken te drogen.
  - Voor een toestel, uitgevoerd met het CM-systeem, zijn hoofdstukken 10 en 11 uit de meegeleverde handleiding van toepassing.
  - Vluchtige componenten uit verf, materialen e.d. dampen uit bij de eerste keer stoken (lees hoofdstuk 3 van de Gebruikershandleiding!).
  - Zet het toestel bij het uitdampen bij voorkeur op de hoogste stand.
  - Zorg voor een goede ventilatie van de ruimte.
  - Het schoonmaken van de ruit(en).
  
- Overhandig de gebruiker de handleidingen (alle handleidingen dienen bij het toestel bewaard te blijven).

## 12. Onderhoud

Het toestel dient eenmaal per jaar door een vakbekwame installateur op het gebied van gasverwarming en elektriciteit gecontroleerd, gereinigd en eventueel gerepareerd te worden. In ieder geval dient de goede en veilige werking van het toestel gecontroleerd te worden.

- ⚠ - Sluit de gaskraan tijdens onderhoudswerkzaamheden.
- Controleer de gasdichtheid na reparatie.
- Zorg dat er geen spanning op het toestel staat.
- Het RVS-concentrisch systeem absoluut niet (inwendig) reinigen met bijv. een stalen borstel of metalen spons. Hierdoor beschadigt de oxydehuid en kan er door putcorrosie lekkage van het systeem ontstaan.
- Reinig indien nodig de ruit(en).
- ⚠ - Reinig een ruit alleen als deze op kamertemperatuur is.
- Gebruik het toestel niet als een ruit is gebroken en/of gescheurd totdat de ruit is vervangen zoals beschreven vanaf paragraaf 8.1.
- ⚠ - Voorkom het beschadigen van de ruit(en).
- Vermijd/verwijder vingerafdrukken op de ruit(en), omdat deze inbranden.
- Reinig de ruit(en) zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
- Verwijder aanslag regelmatig, omdat deze kan inbranden.
- Inspecteer het verbrandingsgasafvoersysteem.
- ⚠ Er dient altijd een eindcontrole uitgevoerd te worden.
- Voer de controle uit zoals beschreven in hoofdstuk 10.

### 12.1 Onderdelen

Onderdelen die vervangen moeten worden, zijn verkrijgbaar bij de leverancier.



Bijlage 1: Storingen

| Diagnose van storingen |                                                          |                                                                    |                                                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Foutcode               | Probleem                                                 | Mogelijke oorzaak                                                  | Oplossing                                                           |
| F01                    | Communicatie verlies tussen ontvanger en branderautomaat | Communicatiekabel heeft geen contact                               | Zorg dat de connectoren van de communicatiekabel goed contact maken |
|                        |                                                          | Communicatiekabel defect                                           | Vervang communicatiekabel                                           |
| F02                    | Ontvanger oververhit (60° boven kamertemp)               | Slechte ventilatie bij ontvanger                                   | Verbeter ventilatie bij ontvanger                                   |
|                        |                                                          | Ontvanger maakt contact met hete delen                             | Verplaats ontvanger zodat er geen contact is met hete delen         |
| F03                    | Interne (ontvanger) NTC-sensor werkt niet correct        | Ontvanger defect                                                   | Vervang de ontvanger                                                |
| F04                    | Externe NTC-sensor, werkt niet correct.                  | Externe NTC-sensor of bekabeling defect.                           | Vervang NTC-sensor of vervang bekabeling.                           |
| F05                    | Interne veiligheidsfout                                  | Ontvanger defect                                                   | Vervang ontvanger                                                   |
| F06                    | Communicatie verlies tussen zender en ontvanger          | Zender is buiten bereik van ontvanger                              | Zorg dat de zender in de buurt van de ontvanger is                  |
|                        |                                                          | Obstakels tussen zender en ontvanger die het signaal kunnen storen | Verwijder eventuele obstakels tussen zender en ontvanger            |
|                        |                                                          | Zendsterkte is te zwak                                             | Controleer de zendsterkte (zie Gebruikershandleiding Hfdst. 10)     |
| F08                    | Geen ionisatie                                           | Geen vonken                                                        | Zorg dat de afstand tussen de elektroden 3-4 mm is                  |
|                        |                                                          |                                                                    | Vervang de ontsteekelektroden                                       |
|                        |                                                          | Geen gas                                                           | Controleer of er gas is                                             |
|                        |                                                          |                                                                    | Bij gebruik van PowerVent controleer of de gasklep opent            |
|                        |                                                          | Slechte vlamoverloop hoofdbrander                                  | Controleer positie blokken/chips                                    |
|                        |                                                          |                                                                    | Verwijder eventueel stof uit branderpoorten                         |
|                        |                                                          | Geen goede vlam onder ionisatiepen (verstikkende vlam)             | Ruitstrippen niet juist aangebracht                                 |
|                        |                                                          |                                                                    | Controleer restrictie en luchtremplaat instelling                   |
|                        |                                                          |                                                                    | Bij gebruik van PowerVent controleer druk instelling                |
|                        |                                                          | Ionisatiepen verkeerd geplaatst                                    | Plaats deze op de juiste plaats.                                    |
|                        |                                                          |                                                                    |                                                                     |
|                        |                                                          |                                                                    |                                                                     |

| Diagnose van storingen |                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Foutcode               | Probleem                                                                                                         | Mogelijke oorzaak                                                                       | Oplossing                                                                                                                        |
| F08<br>(Vervolg)       |                                                                                                                  | Ionisatiepien geblokkeerd<br>(meet ionisatie stroom<br>wanneer $> 0$ en $< 1,8 \mu A$ ) | Verwijder eventueel<br>vermiculiet of chips van de<br>brander.                                                                   |
|                        |                                                                                                                  | Ionisatiepien defect (meet<br>ionisatie stroom wanneer 0)                               | Vervang de ionisatiepien                                                                                                         |
| F12                    | ESYS wordt niet vrijgegeven                                                                                      | ESYS staat in hard-lock                                                                 | Half uur wachten tot ESYS zich<br>zelf reset                                                                                     |
| F13/F14                | (ionisatie Vlamverlies wanneer alleen<br>de hoofdbrander (F13) aan<br>staat of beide branders (F14)<br>aan staan | Ionisatiepien kortgesloten                                                              | Verwijder chips, vermiculiet of<br>gloeiwol dat tegen de<br>ionisatiepien ligt                                                   |
|                        |                                                                                                                  | Ionisatiestroom te kritisch<br>( $0,8 \leq \text{ionisatie} < 1,8 \mu A$ )              | Verhoog ionisatiestroom tot<br>$\geq 1,8 \mu A$ door herschikken<br>vermiculiet, verwijderen chips<br>en stof uit branderpoorten |
|                        |                                                                                                                  | Verstikking door een slecht<br>rookgaskanaal                                            | Controleer het concentrisch<br>systeem                                                                                           |
|                        |                                                                                                                  |                                                                                         | Controleer afstelling toestel                                                                                                    |
|                        |                                                                                                                  | Verstikking bij gebruik van<br>PowerVent                                                | Controleer de drukinstelling<br>van het PowerVent systeem                                                                        |
|                        |                                                                                                                  | 24-uurs controle regeling<br>(alleen bij F13)                                           | Reset met afstandsbediening<br>(raadpleeg<br>Powervent handleiding)                                                              |
|                        |                                                                                                                  | Gas weggefallen                                                                         | Controleer de gastoevoer                                                                                                         |
|                        |                                                                                                                  | Gasregelblok defect<br>(zie 'A' in Bijlage 3, afb. 38)                                  | Vervang het gasregelblok                                                                                                         |
| F15                    | Geen branderautomaat<br>(zie "C" in Bijlage 3, afb. 38)                                                          | Branderautomat<br>losgeschoten.                                                         | Zet de branderautomaat weer<br>vast                                                                                              |
|                        |                                                                                                                  | Branderautomat verkeerd<br>gemonteerd                                                   | Monteer de branderautomaat?<br>op de juiste manier                                                                               |
|                        |                                                                                                                  | Pennen van de connector op<br>het gasregelblok verbogen                                 | Buig deze recht                                                                                                                  |
|                        | High limit error                                                                                                 | High limit brug defect                                                                  | Controleer High limit brug<br>ESYS                                                                                               |
| F16                    | Hardware Fout ESYS                                                                                               | ESYS defect (branderautomat)                                                            | Vervang ESYS<br>(branderautomat)                                                                                                 |
| F17                    | Disable contact is gesloten                                                                                      | Raam staat open<br>(wanneer dit contact er is)                                          | Sluit raam                                                                                                                       |
|                        |                                                                                                                  | Er is een brug gemaakt over<br>het Disable contact                                      | Haal brug weg op ESYS<br>(branderautomat)                                                                                        |
|                        |                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                  |







**DRU Verwarming B.V.**  
**The Netherlands**

Postbus 1021, NL-6920 BA Duiven  
Ratio 8, NL-6921 RW Duiven